Docusign Envelope ID: CA2A7CE6-8321-4887-AD12-2DDF8E4ADD36



Carta nº 2057/2025 - Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 22 de outubro de 2025.

Ao Sr. EDGAR RADESKI,

Diretor Presidente-Substituto, Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER, Erechim/RS.

Assunto: Envio do RTF e TNC n° 011/2025.

Prezado Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 135/2025/Ager, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF n° 011/2025 e Termo de Não Conformidades – TNC n° 011/2025, referente a fiscalização realizada no sistema de abastecimento de água do município de Erechim, encaminhamos o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC em anexo, contemplando as considerações da Companhia a respeito das não conformidades apontadas, requerendo a aceitação das manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge

Vinícius de Souza Jorge,
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA - RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 011/2025 - RTF

Município de Erechim - Vistoria realizada no dia 10 de setembro de 2025

Porto Alegre, 17 de outubro de 2025.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água	
1	ı	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo especificado de 50 mca (valor aferido = 75,39 mca) na Rua Luiz João Menegolla, n. 92 – coordenadas: - 27,660837 e – 52,285866	
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A pressão neste ponto será regularizada por meio de intervenções operacionais, como instalação de VRPs e ajustes na rede, sendo regularizado até o prazo desta não conformidade.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Intervenção operacional	180 dias

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais

Atenciosamente,

saudações.

Mônica Vanzo

Aline Fátima Edonek de Marco

MONICA VANZO	MARCIO TOCHETTO	ALINE FÁTIMA ZDONEK DE MARCO
COORDENADOR DE OPERAÇÕES	GERENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES	GERENTE DE ENGENHARIA DE
MICRORREGIÃO – G4	MACRORREGIÃO – GO1	OPERAÇÕES
		DIRETORIA NORTE - CORSAN

ELABORAÇÃO: **GEISON FRANCO MACHADO** – ANL. DE OPERAÇÕES –

DIRETORIA NORTE CORSAN - REGULAÇÃO TÉCNICA

Nossa natureza movimenta o Rio Grande